

(EU) No 1254/2014 údaje

Obchodní značka	Komfovent
Model	DOMEKT-CF-150-F-L1-F7/M5-C6M-X
SEC (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	-83,3 / -43,9 / -18,7 kWh/(m ² ·a)
SEC class	A+
Typologie VZT jednotky	Obousměrná
Typ pohonu	Pohon s proměnnými otáčkami
Systém zpětného získávání tepla	Rekuperační
Tepelná účinnost	90 %
Maximální průtok vzduchu	202 m ³ /h
Elektrický příkon ventilátoru	41 W
Hladina akustického výkonu na opláštění VZT jednotky	42 dBA
Referenční průtok vzduchu	0,039 m ³ /s
Referenční tlaková diference	50 Pa
SPI	0,19 W/(m ³ /h)
Faktor regulace	0,65
Typologie regulace	Požadavek na lokální ovládání (průtok vzduchu ovládaný více než jedním čidlem)
Maximální venkovní netěsnost	1,5 %
Maximální vnitřní netěsnost	1,5 %
Filtr - výstraha	Při zanesení vzduchových filtrů, zobrazí ovládací panel VZT upozornění na potřebu výměny. Zanesené filtry zvyšují enegetickou náročnost VZT jednotky, zároveň sníží její výkon a energetickou účinnost. Proto je velmi důležitá pravidelná výměna filtrů.
Pokyny	www.komfovent.com
AEC (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	682,6 / 145,6 / 100,6 kWh/annum
AHS (klimatické pásmo 1 / 2 / 3)*	9181,5 / 4693,4 / 2122,3 kWh/annum
*Klimatické pásmo 1 / 2 / 3	1 - chladné / 2 - standardní / 3 - teplé

Note:

Measurements executed according to the EN 13141-7:2015 standard.

